


Puszki rozgałęźne do pomieszczeń wilgotnych

- 4 krzywki mocujące pokrywy do blokowania pokrywy na obudowie
- 4 wpusty podłogowe do M20
- Łączniki do zamocowania umożliwiają montaż z zaciskami kablowymi
- Pole opisowe we wnętrzu pokrywy
- Klasa ochrony obudowy: IP54
- IP55 z otworem na wodę kondensacyjną
- Włoty przewodów wycinane od wewnątrz
- Wycinarka otworów na kable i rury od M12 do M20
- Bezhalogenowe



Nr artykułu	Nr. id art.	Typ i opis
05100038	050180	PFRAD 4389 Puszka rozgałęźna, pusta, 43×89×37 mm, 10 wpustów, kolor szary <i>Opakowanie: 10 szt. / Opakowanie zbiorcze: 100 szt.</i>
05100039	050181	PFRAD 7575 Puszka rozgałęźna, pusta, 75×75×37 mm, 7 wpustów, kolor szary <i>Opakowanie: 10 szt. / Opakowanie zbiorcze: 100 szt.</i>
05100040	050182	PFRAD 8585 Puszka rozgałęźna, pusta, 85×85×37 mm, 12 wpustów, kolor szary <i>Opakowanie: 10 szt. / Opakowanie zbiorcze: 100 szt.</i>
05101111	051477	PFRAD 100100 Puszka rozgałęźna, pusta, 100×100×37 mm, 12 wpustów, kolor szary <i>Opakowanie: 10 szt. / Opakowanie zbiorcze: 100 szt.</i>
05101124	050183	PFRAD 8585 Puszka rozgałęźna, pusta, 85×85×37 mm, 12 wpustów, kolor czerwony Do oznaczania obwodów zabezpieczających w instalacjach oświetleniowych wg DIN VDE 0108 <i>Opakowanie: 10 szt. / Opakowanie zbiorcze: 100 szt.</i>



Deklaracja zgodności nr 02/2015

Producent: PROTEC.class
Adres: Ludwig-Erhard-Str. 21-39
D-65760 Eschborn
Dostawca: FEGA Poland Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 5-7
53-609 Wrocław
Wyrób: Puszka natynkowa IP55 bezhalogenowa, nie rozprzestrzeniająca
płomieni.
Symbol: PFRAD 8585, 4389, 7575, 100100,

Deklarujemy, że powyższe wyroby spełniają wymagania podane w Dyrektywie:

2006/95/EG

oraz, że produkty wyszczególnione powyżej spełniają poniższe normy zharmonizowane:

Normy zharmonizowane:

**DIN EN 60670-1: 2014-01
DIN EN 60670-22: 2007-07**

Badania typu wymienionych produktów były wykonane wg wymagań wymienionych Norm zharmonizowanych z wymienioną Dyrektywą Europejską (EEC).

Wrocław, 02-02-2015

FEGA Poland sp. z o.o.
dyrektor handlowy-prokurent
Krzysztof Kuchciński